

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

г. Енисейск, ул. Ленина, 122а, тел. 2-23-07, ofps13gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 113/1-2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

«Подтесовский детский сад № 29»

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО начальника ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам Д.К. Громова от «10» сентября 2018 года, № 113, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 30 мин по 13 ч. 30 мин. «05» октября 2018 года и с 11 ч. 20 мин. по 12 ч. 20 мин. «12» октября 2018 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору Грозовым Дмитрием Константиновичем, государственным инспектором г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору Яричиным Евгением Александровичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Здание и помещения МБДОУ «Подтесовский детский сад № 29», расположенного по адресу: 663168, Енисейский район, п. Подтесово, ул. Талалихина 7

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с заведующей МБДОУ «Подтесовский детский сад № 29» Трофимовой Ольгой Яковлевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
113/1/1	В группой ячейке расположенной на втором этаже в левом крыле здания отсутствует второй	Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности (1) Статья 6 (1) Пожарная безопасность	05.08.2019 г

№ Предписа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
	эвакуационный выход.	<p>объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Пункт 5.6. (2) Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.</p> <p>Пункт 5.2.12 (3) Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.</p>	
113/12	В группой ячейке расположенной на втором этаже в правом крыле здания отсутствует второй эвакуационный выход.	<p>Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности (1)</p> <p>Статья 6 (1) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные</p>	05.08.2019 г.

№ Предписа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
		<p>техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Пункт 5.6. (2) Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.</p> <p>Пункт 5.2.12 (3) Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.</p>	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2	СП 118.13330.2012 «Общественные здания и учреждения»
3	СП 1.13130.2012 «Эвакуационные пути и выхода»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Енисейска,
Енисейского и Северо-Енисейского районов
по пожарному надзору Громов Д.К.

«12» _____ октября _____ 2018г.

Государственный инспектор г. Енисейска,
Енисейского и Северо-Енисейского районов
по пожарному надзору Яричин Е.А.

«12» _____ октября _____ 2018г.



Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

Заведующая МБДОУ «Подтесовский
детский сад № 29» Трофимова О.Я.
(должность, фамилия, инициалы)

«12» _____ октября _____ 2018г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19
ОНД и ПР по г. ЕНИСЕЙСКУ, ЕНИСЕЙСКОМУ и СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМУ РАЙОНАМ 8 (39195) 2-23-07