

Акт общего осенне-зимнего осмотра здания (сооружения)

П. Подтесово

1. Название здание (сооружение) МБДОУ Подтесовский детский сад № 29
2. Адрес Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, ул. Талалихина, стр.7
3. Владелец (договор оперативного управления) договор от 28.04.2014 г. № 34
4. год постройки 1972
5. материал стен кирпич
6. этажность 2-х этажное
7. наличие подвала не имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -5 человек

Председателя: заведующая- Гагарина Т.С.

Членов комиссии:

1. Завхоз- Середя Е.А.
2. Рабочий по обслуживанию здания- Москвичиков Ю.В.
3. Воспитатель- Бакулина П.С.

Представители:

1. Худолеева Н.М. представитель род. Комитета

Произвела осмотр по вышеуказанному адресу МБДОУ «Подтесовский детский сад № 29».

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители
1.	Благоустройство	Удовл	Поменять перекрытия, произвести огнеупорную обработку
2.	Наружные сети и колодцы	Удовл	
3.	Фундаменты (подвал)	Удовл	
4.	Несущие стены (колонны)	Удовл	
5.	Перегородки	Удовл	
6.	Балки (фермы)	Удовл	
7.	Перекрытия	неудовл	
8.	Лестницы	удовл	
9.	Полы	удовл	
10.	Проемы (окна, двери, ворота)	удовл	
11.	Кровля	удовл	

12.	Наружная отделка А) архитектурные детали Б) водоотводящие устройства	удовл удовл	
13.	Внутренняя отделка	удовл	
14.	Центральное отопление	удовл	
15.	Местное отопление	-	
16.	Санитарно-технические устройства	Удовл	
17.	Вентиляция	Удовл	
18.	Энергоснабжение, освещение	Удовл	
19.	Технологическое оборудование	Удовл	
20.	Встроенные помещения	-	






В ходе общего внешнего осмотра произведено:

- 1) Отрывка шурфов \_\_\_\_\_
- 2) Простукивание внутренних стен и фасада \_\_\_\_\_
- 3) Снятие деталей фасада, вскрытие конструкций \_\_\_\_\_
- 4) Другие замеры и испытания конструкций и оборудования \_\_\_\_\_

Выводы и предложения:

Комиссия признала состояния здания удовлетворительным, необходимо произвести замену перекрытия, так как брус крошится и гниёт.

Подписи:

Председатель комиссии:  Т.С. Гагарина  
Члены комиссии:  Е.А. Серeda  
 Ю.В. Москвичев  
 П.С. Бакулина  
 Н.М. Худолеева