

АКТ
проверки готовности образовательного учреждения
к 2023/2024 учебному году

Составлен " 17 " августа 2023.

п. Подтесово
(населенный пункт)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.

Юридический адрес: Красноярский край, Енисейский район, пос.Подтёсово, пер.Талалихина стр.7

Фактический адрес: Красноярский край, Енисейский район, пос.Подтёсово, пер.Талалихина стр.7

ФИО руководителя: Гагарина Татьяна Сергеевна.

В соответствии с приказом МКУ Управления образования Енисейского района от «05» июня 2023 года № 01-04-181 проведена проверка готовности образовательного учреждения к началу нового 2023-2024 учебного года комиссией, в составе:

Председатель:

Бурбукина Елена Кирилловна

Руководитель МКУ «Управление образования»

Члены комиссии:

Бельман Татьяна Анатольевна

Главный специалист отдела экономического развития и транспорта

Лукманова Екатерина
Александровна

Главный специалист отдела экономического развития и транспорта

1. Основные результаты проверки:

1.1 Проверены учредительные документы образовательного учреждения:

Устав от 11.09.2014г № 01-04-215

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием, выданное от 25.06.2015г. № 13.

Договор на право оперативного управления нежилого фонда, выданный от 26.04.2010 г.

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, выданное от 25.06.2015 г.

Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности: № 8302-л от 30.10.2015г. Министерство образования Красноярского края, бессрочно, приложение №1, ООП ДО

Наличие свидетельства о государственной аккредитации (№, дата, кем выдано, на какой срок, аккредитованные образовательные программы) не имеется.

Количество зданий: 1, общая площадь 876,9 кв.м., площадь земельного участка: 6691 кв.м.

Тип здания кирпичное, год постройки 1972 год.

2. Оценка противопожарного и антитеррористического состояния ОУ

2.1 Проверка документации:

- Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние: 31.07.2023г., № 03-03-111

ФИО Серёда Елена Александровна.

- Наличие планов эвакуации: имеется в количестве 4 шт.
- Наличие журналов, проведения инструктажей: имеется.
- Удостоверения об обучении работников № 22-04-11 787, 29.04.2022г., 40 часов.

2.2 Осмотр здания

- Наличие уголков пожарной безопасности: имеется.
- Наличие огнетушителей согласно плану: имеется в количестве 8 шт.
- Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание: от 13 января 2020 г. № 11.
- Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание имеется, удовлетворительное, договор № 14 от 16.01.2023 г.

- Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на техническое обслуживание: от 16.01.2023 № ТО-873/23
- Наличие и состояние противопожарного оборудования:
- внутренний противопожарный водопровод не имеется.
- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы: имеется пожарный щит, гидрант находится в 25 метрах от здания.
- Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений обработка проведена 12.06.2014г, экспертиза по контролю качества проведена 21.06.2019г
- Обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовом зале (дата) не имеется.
- Состояние электропроводки: удовлетворительное 1 этаж.
- Наличие въездных ворот на территорию учреждения: имеется 2 шт.
- Состояние путей эвакуации: 6 эвакуационных выходов, в соответствии с требованиями пожарного надзора
- Наличие доводчиков на дверях: имеется на всех дверях 1 и 2 этажей
- Наличие световых указателей «Выход»: имеется в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- Наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный гидрант» имеется.

Оценка создания антитеррористических и безопасных условий, в том числе для специальных групп населения (инвалидов):

- наличие наглядных пособий (размещенных в ОУ), содержащих информацию о действиях при чрезвычайных ситуациях, при угрозе террористического акта (разного характера) имеется.
- размещение информации о номерах телефона аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, и т.д. имеется.
- ФИО ответственных лиц за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) (с указанием реквизитов нормативного документа) Т.С. Гагарина, приказ № 03-01-112, от 01.08.2023 г.
- наличие подтверждающих документов по прохождению обучения работниками по антитеррористической безопасности (реквизиты документа) № 1452-0823 от 14.08.2023 г
- наличие инструкций, журнала инструктажей, журнала проведения практических тренировок, плана эвакуации по антитеррористической безопасности: имеется.
- наличие локальных нормативных актов по обеспечению на объекте пропускного и внутреобъектового режимов (с указанием реквизитов документа) отсутствует.
- наличие журналов проведения обхода и осмотра уязвимых мест и участков объектов (территорий): имеется.
- оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуаций, либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации отсутствует, наличие микрофона для передачи голосовой информации отсутствует, наличие дублирующего оборудования (кабинет директора, приемная и т.д.) отсутствует.

- организация физической охраны: отсутствует.
 - наличие системы охранной сигнализации (с указанием работоспособности, места вывода информационных сигналов) имеется
 - наличие алгоритмов совместных действий в случае чрезвычайных ситуаций имеется.
 - наличие телефона с определителем номера исходящего вызова: не имеется.
 - наличие кнопки тревожной сигнализации с выводом на ПЦО вневедомственной охраны 1 имеется, 1 этаж.
 - наличие системы видеонаблюдения: имеется.
 - внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер 5 камер.
 - внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер 5 камер.
 - срок хранения видеоматериалов 30 дней.
 - место расположения основного экрана наблюдения: 1 этаж.
 - состояние системы видеонаблюдения: удовлетворительное.
 - наличие паспорта безопасности дорожного движения: дата 23.09.2022г.
 - наличие паспорта антитеррористической защищенности: дата утверждения июль 2022 г.
 - категория объекта образования согласно акту обследования и категорирования, паспорту безопасности объекта №4.
 - наличие системы наружного освещения: 1 лампа на территории доу.
- свободного передвижения и адаптации инвалидов и маломобильных групп населения:
- пандус с перилами: нет.
 - приспособленный санузел нет.

3. Оценка санитарного состояния ОУ:

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.
 - ограждение территории образовательного учреждения и его состояние: территория учреждения оборудована металлическим забором системы Volna3D Opti высотой 1,73м., частично деревянным забором высотой 2м
 - количество калиток, ворот, препятствие непромерному проникновению: 1 калитка, 2 ворот.
-
- спортивные сооружения и площадки, техническое состояние и акт проверки от 31.05.2023г. № 2.
 - наличие и техническое состояние спортивных залов: акти проверки оборудования: не имеется.
 - наличие и состояние школьных мастерских для организации профильного труда: отсутствует.
- наличие и состояние в образовательном учреждении:
- холодного водоснабжения: централизовано, удовлетворительное
 - горячего водоснабжения: централизовано, в летний период имеются бойлеры
 - электроснабжения- удовлетворительное
 - канализации: централизовано, удовлетворительное
 - сантехоборудования: удовлетворительное
 - состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении: акт работы вентиляции от 28.07.2020г
 - энергосберегающие мероприятия и их состояние: имеется энергетический паспорт № 024-063-2012/1043
 - наличие водосчетчиков: имеется водосчетчик на холодное водоснабжение, дата поверки 05.03.2018г
 - наличие теплосчетчиков: имеется.
 - подключение к сети «Интернет» имеется, скорость до 30Мбит/с поставщик «Енисей Связь Сервис»
 - тип освещения в образовательном учреждении: лампы накаливания (ЛН)

4. Проверка пищеблока:

- дата проведения ремонта 20.07.2023.
- плита, ее состояние: 6-ти конфорочная, удовлетворительное.
- наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов), дата и номер акта: № 21-114 (детский сад) от 08 июля 2021 года, № 23-084 (пищеблок, прачечная) от 10 августа 2023 года .
- состояние разделочных столов удовлетворительное.

- наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: имеется, удовлетворительное.
- наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество: имеется, удовлетворительное, 1 шт.
- условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды имеется.
- обеспеченность посудой, ее состояние: обеспечено, удовлетворительное без сколов.
- технологическое оборудование и его состояние: удовлетворительное.
- Десятидневное меню: имеется.
- наличие допуска в медицинских книжках имеется.
- наличие договора на дератизацию: от 16.01.2023г. № 87/23.
- договор на вывоз мусора: от 16.01.2023г. № ЛТЗ-Б-0001055
- договора на поставку продуктов питания, сертификаты: имеются, поставщики Шарипов, Трунов, Патрушев и К.

5. Медицинский блок: его состояние (№ лицензии) № ЛО-24-01-003314 от 14.07.2016г

- наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние: удовлетворительное, лицензия,
- наличие и хранение лекарственных средств: мед. кабинет оборудован полностью.
- наличие изолятора для заболевшего ребенка имеется.

6. Проверка транспорта:

- наличие транспорта: отсутствует.
- маршрут подвоза: отсутствует.
- тех.осмотр: отсутствует.
- наличие страховки: отсутствует.
- договор на предрейсовый осмотр отсутствует:

7. Замечания и предложения – с указанием даты и номера предписания:

Органов ГПН № 341/2 от 28.10.2021г. Выявлены нарушения: в групповой ячейке, расположенной на втором этаже правого и левого крыла здания отсутствуют вторые эвакуационные выходы.

№ 336/3 от 09.11.2021 г. Выявлены нарушения: не проведена обработка стропил и обрешетки чердачного перекрытия огнезащитным составом.

Ростпотребнадзор 13.03.2023 год №3736. Выявлены нарушения обязательных требований: освещенность группы 246 ± 23 лк (ниже нормируемой 400 лк).

Влажность группы $26\% \pm 3\%$, при норме 40-60%.

Ростпотребнадзор _____

Полиция _____


Члены комиссии _____

8. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году
(принято, не принято, принято с условием – указать условие)

ООУ принято к началу нового 2023-2024 учебного года

Председатель:

Бурбукина Елена Кирилловна



Члены комиссии:

Бельман Татьяна Анатольевна



Лукманова Екатерина Александровна

